

2020. szeptember 24-ei nyílt Képviselő-testületi ülés
9.napirendi pont: Mezőföldi Regionália Víziközmű Kft. Gördülő Fejlesztési tervének (2021-2035. évek) elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőföldi Regionália Víziközmű Kft.elektronikus ügyintézés keretében megküldte beadványát a Gördülő Fejlesztési tervének elfogadása céljából, mely a 2021-2035. időszakra szól. Az anyag az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2011. december 31-én hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz víziközmű rendszerek, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközműrendszerek szolgáltatási ágazatonként) 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) szükséges készíteni.

A fenti jogszabály rendelkezése szerint a bérüzemeltetési mód esetén a GFT-t az ellátásra kötelezett készíti el, és a szolgáltató írásos véleményével kiegészítve küldi be a GFT törvényességi felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A Vállalkozás vállalja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részre való megküldését.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés a Mezőföldi Regionália Víziközmű Kft. Gördülő Fejlesztési tervének és Felújítási, pótlási tervrészének (2021-2035. évek) elfogadásáról

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelőskijedlenti, hogy a Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U2600-71 számú Daruszentmiklói víziközmű rendszer, 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervét megismerte, azt véleményezési eljárásban változtatás nélkül jóváhagyja, egyben az erről szóló nyilatkozat kiadására felhatalmazza a polgármestert.
2. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelőskijedlenti, hogy a Mezőföldvíz Kft. által elkészített, U2600-71 számú Daruszentmiklói víziközmű rendszer, 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészét megismerte, azt véleményezési eljárásban változtatás nélkül jóváhagyja, egyben az erről szóló nyilatkozat kiadására felhatalmazza a polgármestert.
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az eljárással kapcsolatoan felmerülő költségek kifizetését vállalja, annak fedezetét a 2021. évi, és az azt követő 14 év költségvetésben a vízműrendszer bérleti díjának terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-t tájékoztassa.
Felelős: Rauf Norbert polgármester
Határidő: 2020. október 15.

Daruszentmiklós, 2020. szeptember 3.



Rauf Norbert
polgármester



MEZŐFÖLDVÍZ

2020.08.27 D-256/1628

D/ 633 / 2020


Fuel

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

A mai napon a Mezőföldvíz Kft., mint a Daruszentmiklós sz. víziközmű rendszer szerződéses üzemeltetője, a *Víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről* szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szerint elkészített 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét meghatalmazás alapján elkészítette és az ellátásért felelős önkormányzat (közös üzemeltetés esetén az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője) részére átadja.

Kelt: 2020. augusztus 14.

Mezőföldvíz Kft.
Kölesdi út. 46.
szám. 11283144-2-17
átadó


átvevő

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

7030 Paks, Kölesdi út 46., 7031 Paks, Pf. 37.

Tel: +36-80/442-442

E-mail: mezofoeldviz@mezofoeldviz.hu - Internet: www.mezofoeldviz.hu



ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

A mai napon a Mezőföldvíz Kft., mint a Daruszentmiklós sz. víziközmű rendszer szerződéses üzemeltetője, a *Víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről* szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szerint elkészített 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét

véleményezésre*

az ellátásért felelős önkormányzat (közös üzemeltetés esetén az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője) részére átadja.

Kelt: 2020. augusztus 14.

Mezőföldvíz Kft.

Paks, Kölesdi út. 46.

Adószám: 11283144-2-17

átadó

átvevő

* 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

11. § (4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

90/B. § (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.

(2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.

(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

7030 Paks, Kölesdi út 46., 7031 Paks, Pf. 37.

Tel: +36-80/442-442

E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu - Internet: www.mezofoldviz.hu



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.28.

Vkr megnevezés:

Előszállás település Önkormányzata


Tárgya:

Nyár u.- Cifra kert vezeték összekötés

Műszaki leírás:

A települést és a vízmű telepet egy nyomóvezeték köti össze. Így egy esetleges csősérülésnél az egész településen nem lesz vízszolgáltatás a hiba elhárítás időtartama alatt. A fent említett utcák esetében ha ezen környékén történne vízhiány, egy esetleges kizárásnál megtudná táplálni a községet.

Becsült költség: 1.200.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata


Tárgya:

Tartalék szivattyú beszerzés 1-es kútba

Műszaki leírás:

A vízmű telepen a kutak szivattyúi nem megfelelően működnek. Esetleges javítási idejükre biztosítani kell a település ivóvízellátását. Ennek feltétele, egy tartalék szivattyú beszerzés.

Becsült költség: 1.500.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata

Tárgya:

Ivóvíz minőség javítási program beindítása, Tisztítási helyek kialakítása


Műszaki leírás:

Az Ivóvízminőség-javító projekt a települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása.

A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet megalkotására. A rendelet településenként mutatja be a határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket (az arzén, bór, fluorid és nitrit és ammónium).

Program tervezet áll: Meglévő kutak diagnosztikai felméréséből, esetleges új kutak fúrása. Védterület kialakítása, rendbe tétele. Tisztítási, fertőtlenítési lehetőségek kialakítása a hálózaton.

Becsült költség : 5.000.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata


Tárgya:

Báránylepeli nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2db

Műszaki leírás:

A településen található Báránylepeli nyomásfokozó szivattyúi nem megfelelően működnek. Esetleges javítási idejűkre biztosítani kell a település ivóvízellátását. Ennek feltétele, egy új, vagy tartalék szivattyúk beszerzés.

Becsült költség : 2.000.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata


Tárgya:

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Műszaki leírás:

A Gördülőfejlesztési terv készítésekor figyelembe vettük, az elmúlt sok éves tapasztalatot. Amely kimutatható, hogy a vízágazatban gyakran előfordul haváriás helyzet, ami adódhat csősérülésből, üzemi meghibásodásból. Ezen célból különítünk el ráfordítható összeget,- ezt nevezzük rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatnak.

Becsült költség: 161.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Daruszentmiklós település Önkormányzata


Tárgya:

Fogyasztói bekötővezetékek cseréje 3db

Műszaki leírás:

A kiépített települési vízelosztó hálózatra kapcsolt fogyasztói bekötővezetékek anyagukat tekintve főként műanyagból létesültek. Ezek a csővezetékek és csatlakozó elemeik előregedtek, aminek következtében egyre gyakrabban perforálódnak. Ütemezett cseréjük végrehajtása indokolt.

Becsült költség: 378 558 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
7030 Paks, Kölesdi u. 46.
Telefon: 75/511-000 Fax: 75/310-467
E-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu
Adószám: 11283144-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-001805
OTP:11746012-20010654-00000000

MEZŐFÖLDVÍZ KFT.
PAKSI FŐMÉRNÖKSÉG
Paks, Kölesdi út 46.

7030

Készítette: Ósi Gábor

A munka leírása: Előszállítás
Fogyasztói bekötővezetékek cseréje 3 db

Megjegyzés:

Általános költségeket figyelembe véve, egységárban meghatározva.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	114022	264536
1.1 Közvetlen önköltség összesen	114022	264536
2.1 ÁFA vetítési alap	378558	
2.2 Áfa	27,00%	102211
3. A munka ára		480769

Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.

Aláírás

Munkanem összesítő


Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	41	23017
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	34979	24904
Betonpálya-burkolat készítése	72995	208903
Épületgépészeti csővezeték szerelése	2089	1300
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3918	6412
Összesen:	114022	264536



Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.


Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	3 m3	0	5063,38	0	15190
2	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	3 m3	0	1813,66	0	5441
3	21-004- 4.1.1- 0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, csőágvazat	0 m3	2583,02	2465,02	0	0
4	21-008- 2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	3 m3	13,51	795,32	41	2386
Munkanem összesen:						41	23017


 Mezőföldvíz Kft.
 Paks, Kölesdi út 46.
 Adószám: 11283144-2-17
 2.


Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-5.1- 0110083	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K	30	m	560,5	644,28	16815	19328
2	54-010- 6.1.3- 0241758	Megfűró bilincs különböző anyagú csövek megfűrásával készülő, belső menetes leágazáshoz, DN 200 méretig, DN 100 Ferona megcsapoló idom DN 100, Ø 108- 134 mm, leágazás mérete 3/4", 51.21.108134.12.2	3	db	6054,58	1858,5	18164	5576
Munkanem összesen:							34979	24904


 Mezőföldvíz Kft.
 Paks, Kölesdi út 46.
 Adószám: 11283144-2-17
 2.

Betonpálya-burkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	3	m3	0	22712,64	0	68138
2	64-001-4- 0430020	Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és utókezelés nélkül C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal	3	m3	24331,6	46921,52	72995	140765
Munkanem összesen:							72995	208903


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
 7030 Paks, Kölesdi u. 46.
 Telefon: 75/511-000 Fax: 75/310-467
 E-mail: mezofoldviz@mezofoldvizviz.hu
 Adószám: 11283144-2-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-001805
 OTP:11746012-20010654-00000000

MEZŐFÖLDVÍZ KFT.

DUNAFÖLDVÁRI FŐMÉRNÖKSÉG
 7020, Dunaföldvár Hunyadi park 5/a

3.Melléklet

Kelt: 2020.04.27.
 Készítette: Ósi Gábor

Munka leírása:Előszállítás,Daruszentmiklós
 2db Tűzcsap csere,


Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		249.166	71.315
1.1 Közvetlen önköltség összesen		249.166	71.315
2.1 ÁFA vetítési alap		320.481	
2.2 Általános fedezet anyagköltségre	18.00 %	44.850	
2.3 ÁFA vetítési alap		365.331	
2.4 Áfa	27.00 %	98.639	
3. A munka ára		463.970	

~~Mezőföldvíz Kft.
 Paks, Kölesdi út 46.
 Adószám: 11283144-2-17~~
 2.


Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	32.595
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	67.640	7.560
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	181.526	31.160
<hr/>		
I. Fejezet munkanemei összesen	249.166	71.315
<hr/>		


Mezőfűtő Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	1 m3	0	12.775	0
2 21-003-7.1.1.1 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	0.5 m3	0	13.214	0
3 K 21-003-7.1.1.2 Munkagödör földvisszatöltés épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	1 m3	0	13.213	0
Munkanem összesen: (HUF)			0	32.595


 Mezőföldvíz Kft.
 Paks Kölesdi út 46.
 Adószám: 11283144-2-17
 2.

54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 K54-002-0.1.2 M16X70 csavar+alátét+anya M8.8	36 db	125	0	4.500
2 K54-002-0.1.3 Szerelvények kiegészítő elemei DN 100 füles gumitömítés	4 db	352	0	1.408
3 K54-002-0.1.31 Szerelvények kiegészítő elemei DN 80 füles gumitömítés	2 db	308	0	616
4 K54-002-0.1.4 Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 100/80 öntvény szűkítő	2 db	11.014	1.890	22.028
5 K54-002-0.1.10 FF idom Dn 100/250 karimás csatlakozással	2 db	19.544	1.890	39.088
Munkanem összesen: (HUF)			67.640	7.560

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 82-021-11.2-0220312 Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1250 mm csőtakarással,	2 db	90.763	15.580	181.526
Munkanem összesen: (HUF)			181.526	31.160


 Mezőföldvíz Kft.
 Paks, Kölesdi út 46.
 Adószám: 11283144-2-17
 2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: **Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás település Önkormányzata

Tárgya:

Fogyasztói bekötővezetékek cseréje , évente 2 db

Műszaki leírás:

A kiépített települési vízelosztó hálózatra kapcsolt fogyasztói bekötővezetékek anyagukat tekintve főként műanyagból létesültek. Ezek a csővezetékek és csatlakozó elemeik előregedtek, aminek következtében egyre gyakrabban perforálódnak. Ütemezett cseréjük végrehajtása indokolt.

Becsült költség : **1.344.000 Ft +Áfa**


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás település Önkormányzata


Tárgya:

tolózár csere évente 2 db

Műszaki leírás:

A településen egyre gyakrabban előforduló csőtörések javítása során, egyes helyeken nagy területeket (több utcát) kell kizárni a javítás idejére a vízellátásból. Indokolt tehát néhány tolózarat cserélni., vagy a meglévőbe felújítani. Ezen szerkezetek egy része átenged,vagy nem jól zár,megnehezíti a munkálatokat.

Becsült költség: 400.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata


Tárgya:

Kazán csere a vízmű telepen

Műszaki leírás:

Vízmű épület fűtését egy C18-as típusú kazán biztosítja. Az évek folyamán előregedett, elkorrodált, javítási költsége meghaladja egy új kazán beszerzési árát-
így javasoljuk ennek a megoldását.

Becsült költség: 1.000.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: **Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**
2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás- Daruszentmiklós település Önkormányzata

Tárgya:

Fogyasztói bekötővezetékek cseréje évente 2-2 db

Műszaki leírás:

A kiépített települési vízelosztó hálózatra kapcsolt fogyasztói bekötővezetékek anyagukat tekintve főként műanyagból létesültek. Ezek a csővezetékek és csatlakozó elemeik elöregedtek, aminek következtében egyre gyakrabban perforálódnak. Ütemezett cseréjük végrehajtása indokolt.

Becsült költség: **6.720.000 Ft +Áfa**


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás település Önkormányzata


Tárgya:

tolózár csere évente 2 db

Műszaki leírás:

A településen egyre gyakrabban előforduló csőtörések javítása során, egyes helyeken nagy területeket (több utcát) kell kizárni a javítás idejére a vízellátásból. Indokolt tehát néhány tolózarat cserélni., vagy a meglévőbe felújítani. Ezen szerkezetek egy része átenged,vagy nem jól zár,megnehezíti a munkálatokat.

Becsült költség : 1.000.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás település Önkormányzata

Tárgya:

tűzcsap csere évente 2 db

Műszaki leírás:

Folyamatos Tűzcsapellenőrzések ,és hozammérések alapján megállapítható,hogy a településen található tűzcsapok egy része több oknál fogva is vagy nem üzemel,vagy egyéb hibával bír.

Hibák lehetnek: repedés, folyik a tűzcsap, nem lehet kinyitni,vagy éppen elzárni

A föld alatti tűzcsapokat föld felettvé cseréljük.

A cseréjük megoldást nyújthat a katasztrófavédelem által is előírt oltóvíz mennyiségnek .

Becsült költség : 3.650.000 Ft +Áfa

Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: **Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**
2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata

Tárgya:

Kutak tisztítása, diagnosztikai vizsgálata, kapacitásnövelő felújítás

Műszaki leírás:

A települési vízellátás alapját biztosító rétegvíz kutak 26 évesek, amely alapján elérték a rekonstrukciós fázist. A szűrőrétegek kolmatálódtak, a csőrakatokon vastag kiülepedések jelentek meg. A hosszú távú vízellátás biztosítása érdekében szükséges a kutak felújításának ütemezett végrehajtása.

Becsült költség: **5.000.000 Ft +Áfa**


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.



MEZŐFÖLDVÍZ

11.MELLÉKLET

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készítés helye és ideje: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2020.06.21.

Vkr megnevezés:

Előszállás, Daruszentmiklós település Önkormányzata


Tárgya:

Medence burkolat javítás

Műszaki leírás:

Az évek folyamán az tározó burkolata elavult, repedezetté váltak . A jó vízminőség folyamatos biztosítása érdekében, illetve a felület leválása megelőzés érdekében. ÁNTSZ előírásnak megfelelően. 2 db

Becsült költség : 20.000.000 Ft +Áfa


Mezőföldvíz Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
2.

